

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

prohlášení o shodě vydává:

PYROSERVIS a.s.

Kolčavka 5, Praha 9
IČO: 00570061
Zapsána v OR,
vedeném u MS v Praze,
oddíl B, vložka 305

výrobce výrobku:

EMME ANTICENDIO S.r.l.

Viale G. Matteotti 9 – 50121 FIRENZE, Itálie

Název výrobku:

práškový hasicí přístroj
21021 – Emme 2A

Popis výrobku:

Přenosný práškový hasicí přístroj
s náplní 2 kg ABC prášku EPW 18462
a hasicí schopností 13A, 89B, C

Dovozce prohlašuje a potvrzuje, že:

- A) Uvedený výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného způsobu použití. Shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky technických předpisů uvedených v části B je zabezpečena.
- B) Seznam harmonizovaných norem použitých při posouzení shody: EN 3-7+A1:2008, EN3-10:2010.
- C) Proces posuzování shody proběhl v souladu s direktivou PED 2014/68/EU podle modulu H.
- D) Posouzení výrobku provedla autorizovaná osoba Bureau Veritas CE 1370, číslo certifikátu CE-1370-PED-H-EMM-001-18-ITA-rev.B, certifikát vystaven dne 3. 9. 2019.



Helena Pekarová
předsedkyně představenstva
PYROSERVIS a.s.