

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

## prohlášení o shodě vydává:

### **PYROSERVIS a.s.**

Kolčavka 5, Praha 9  
IČO: 00570061  
Zapsána v OR,  
vedeném u MS v Praze,  
oddíl B, vložka 305

## výrobce výrobku:

### **EMME ANTICENDIO S.r.l.**

Viale G. Matteotti 9 – 50121 FIRENZE, Itálie

## Název výrobku:

CO<sub>2</sub> hasicí přístroj  
**23052 – Toscana 5**


## Popis výrobku:

Přenosný CO<sub>2</sub> hasicí přístroj  
s náplní 5 kg CO<sub>2</sub>  
a hasicí schopností 113B.

## Dovozce prohlašuje a potvrzuje, že:

- A) Uvedený výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného způsobu použití. Shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky technických předpisů uvedených v části B je zabezpečena.
- B) Seznam harmonizovaných norem použitých při posouzení shody: EN 3-7+A1:2008, EN3-10:2010, EN3-9:2006/AC:2007-10.
- C) Proces posuzování shody proběhl v souladu s direktivou PED 2014/68/EU podle modulu H.
- D) Posouzení výrobku provedla autorizovaná osoba Bureau Veritas CE 1370, číslo certifikátu CE-1370-PED-H-EMM-001-18-ITA-rev.B, certifikát vystaven dne 3. 9. 2019.



  
Helena Pekarová  
předsedkyně představenstva  
PYROSERVIS a.s.